CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation Départementale de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CAMPAGNE (mairie@campagne-en-perigord.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE DES EAUX (m.raymond@rde24.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX

Prélèvement	**00131871**	**Commune**	**CAMPAGNE**
Unité de gestion	0685 REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX	**Prélevé le :**	**lundi 12 mai 2025 à 13h20**
Installation	TTP 000090 FONT QUI BOUT	**par :**	FAYE CELINE
Point de surveillance	0000000111 STATION	**Type visite :**	P+
Localisation exact	Robinet station	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Température de l'eau	15,3 °C			
Chlore libre	0,20 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type de l'analyse : P1ESU Code SISE de l'analyse : 00133836 Référence laboratoire : 250509021425011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<10 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	3,3 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU	1	0,5	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,6 unité pH		de 6,5 à 9	
Titre alcalimétrique complet	27,0 °f			
Titre hydrotimétrique	29,6 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	9,2 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	530 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	4,7 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,05 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	2,6 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,6 mg(C)/L		2	
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	19,2 °C			

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00131871) Périgueux le 13 juin 2025

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur de la Délégation départementale de la Dordogne,
L'ingénieur d'études sanitaires,



Jean François VAUDOISOT

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****