CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation Départementale de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CAMPAGNE (mairie@campagne-en-perigord.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE DES EAUX (m.raymond@rde24.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX

Prélèvement	**00131872**	**Commune**	**CAMPAGNE**
Unité de gestion	0685 REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX	**Prélevé le :**	**lundi 12 mai 2025 à 13h18**
Installation	TTP 000090 FONT QUI BOUT	**par :**	FAYE CELINE
Point de surveillance	0000000111 STATION	**Type visite :**	P+
Localisation exact	Station	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type de l'analyse : PHYRE Code SISE de l'analyse : 00133837 Référence laboratoire : 250509021426011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...				
Alachlore	<0,06 µg/L	0,1		
Diméthénamide	<0,02 µg/L	0,1		
Métazachlore	<0,02 µg/L	0,1		
Métolachlore	<0,02 µg/L	0,1		
Napropamide	<0,02 µg/L	0,1		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES				
2,4-D	<0,02 µg/L	0,1		
2,4-MCPA	<0,02 µg/L	0,1		
2,4-MCPB	<0,02 µg/L	0,1		
Mécoprop	<0,02 µg/L	0,1		
Triclopyr	<0,02 µg/L	0,1		
PESTICIDES DIVERS				
Bentazone	<0,02 µg/L	0,1		
Diméthomorphe	<0,02 µg/L	0,1		
Glufosinate	<0,03 µg/L	0,1		
Glyphosate	<0,03 µg/L	0,1		
Métalaxyle	<0,02 µg/L	0,1		
Norflurazon	<0,02 µg/L	0,1		
Total des pesticides analysés	<SEUIL µg/L	0,5		
PESTICIDES SULFONYLUREES				
Nicosulfuron	<0,02 µg/L	0,1		
PESTICIDES TRIAZINES				
Atrazine	<0,02 µg/L	0,1		
Simazine	<0,02 µg/L	0,1		
Terbuméton	<0,02 µg/L	0,1		
Terbuthylazin	<0,02 µg/L	0,1		
PESTICIDES TRIAZOLES				
Tébuconazole	<0,02 µg/L	0,1		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES				
Chlortoluron	<0,02 µg/L	0,1		
Diuron	<0,02 µg/L	0,1		
Ethidimuron	<0,02 µg/L	0,1		
Linuron	<0,02 µg/L	0,1		
Métobromuron	<0,02 µg/L	0,1		

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
MÉTABOLITES PERTINENTS				
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02 µg/L	0,1		
Atrazine-2-hydroxy	<0,02 µg/L	0,1		
Atrazine-déisopropyl	<0,02 µg/L	0,1		
Atrazine déséthyl	<0,02 µg/L	0,1		
Chlorothalonil R417888	<0,02 µg/L	0,1		
Hydroxyterbuthylazine	<0,02 µg/L	0,1		
OXA alachlore	<0,02 µg/L	0,1		
Terbuméton-désethyl	<0,02 µg/L	0,1		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE				
AMPA	<0,03 µg/L	0,1		
Desmethylnorflurazon	<0,02 µg/L	0,1		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS				
Chlorothalonil R471811	<0,05 µg/L			
ESA acetochlore	<0,02 µg/L			
ESA alachlore	<0,02 µg/L			
ESA metazachlore	<0,02 µg/L			
ESA metolachlore	0,02 µg/L			
Metolachlor NOA 413173	<0,02 µg/L			
OXA acetochlore	<0,02 µg/L			
OXA metazachlore	<0,02 µg/L			
OXA metolachlore	<0,02 µg/L			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00131872)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 13 juin 2025

Pour le Directeur de la Délégation départementale de la Dordogne,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Jean François VAUDOISOT

** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **