# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation Départementale de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CAMPAGNE (mairie@campagne-en-perigord.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE DES EAUX (m.raymond@rde24.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

## Unité de Gestion : REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | **00132974** | **Commune** | **CAMPAGNE** |
| **Unité de gestion** | 0685 REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX | **Prélevé le :** | **jeudi 10 juillet 2025 à 12h14** |
| **Installation** | TTP 000090 FONT QUI BOUT | **par :** | CÉDRIC ALLEMANDOU |
| **Point de surveillance** | 0000000111 STATION | **Type visite :** | P+ |
| **Localisation exact** | Station, robinet pompe | **Type d'eau :** | Eau distribuée désinfectée |

| Mesures de terrain | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 SANS OBJET | | | |
| Température de l'eau | 17,4 °C | | | |
| pH | 7,1 unité pH | | | |
| Chlore libre | 0,62 mg(Cl2)/L | | | |

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401*

Type de l'analyse : P2 Code SISE de l'analyse : 00134939 Référence laboratoire : 250709031665011

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <10 UFC/mL | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 UFC/mL | | | |
| Bactéries coliformes | 0 UFC/(100mL) | | 0 | |
| Bact. et spores sulfito-rédu. | 0 UFC/(100mL) | | 0 | |
| Entérocoques | 0 UFC/(100mL) | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 UFC/(100mL) | 0 | | |
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | |
| Coloration | <2,5 mg(Pt)/L | | 15 | |
| Turbidité néphélométrique | <0,5 NFU | 1 | 0,5 | |
| **EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE** | | | | |
| Carbonates | 0 mg(CO3)/L | | | |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | 2 SANS OBJET | | de 1 à 2 | |
| Hydrogénocarbonates | 344 mg/L | | | |
| pH | 7,1 unité pH | | de 6,5 à 9 | |
| Titre alcalimétrique | 0 °f | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 28,2 °f | | | |
| Titre hydrotimétrique | 29,2 °f | | | |
| **MINERALISATION** | | | | |
| Calcium | 114 mg/L | | | |
| Chlorures | 10 mg/L | | 250 | |
| Conductivité à 25°C | 570 µS/cm | | de 200 à 1100 | |
| Magnésium | 1,8 mg/L | | | |
| Potassium | 0,5 mg/L | | | |
| Sodium | 6,6 mg/L | | 200 | |
| Sulfates | 4,5 mg/L | | 250 | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | | 0,1 | |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,08 mg/L | 1 | | |
| Nitrates (en NO3) | 4,0 mg/L | 50 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 mg/L | 0,1 | | |



**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES** | | | | |
| Carbone organique total | 0,5 mg(C)/L | | 2 | |
| **FER ET MANGANESE** | | | | |
| Fer dissous | <5 µg/L | | 200 | |
| Fer total | 13 µg/L | | 200 | |
| Manganèse total | <2 µg/L | | 50 | |
| **OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX** | | | | |
| Aluminium dissous | <0,005 mg/L | | 0,2 | |
| Aluminium total µg/l | 16 µg/L | | 200 | |
| Arsenic | <0,5 µg/L | 10 | | |
| Baryum | 0,024 mg/L | | 0,7 | |
| Bore mg/L | <0,005 mg/L | 1,5 | | |
| Cyanures totaux | <0,5 µg(CN)/L | 50 | | |
| Fluorures mg/L | <0,025 mg/L | 1,5 | | |
| Mercure | <0,015 µg/L | 1 | | |
| Sélénium | <0,5 µg/L | 20 | | |
| **COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES & SEMI-VOLATILES** | | | | |
| Benzène | <0,1 µg/L | 1 | | |
| **COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS** | | | | |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,1 µg/L | 10 | | |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <SEUIL µg/L | 10 | | |
| Trichloroéthylène | <0,1 µg/L | 10 | | |
| **DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES** | | | | |
| Acrylamide | <0,03 µg/L | 0,1 | | |
| Epichlorohydrine | <0,03 µg/L | 0,1 | | |
| **HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES** | | | | |
| Anthraquinone (HAP) | <0,010 µg/L | | | |
| **PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...** | | | | |
| Acétochlore | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Alachlore | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Beflubutamide | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Boscalid | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Carboxine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cyazofamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cymoxanil | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Dichlormide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diméthénamide | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Fenhexamid | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Isoxaben | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Méfénoxam | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Métazachlore | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Métolachlore | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Napropamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Oryzalin | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Propyzamide | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Pyroxsulame | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Zoxamide | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES ARYLOXYACIDES** | | | | |
| 2,4,5-T | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| 2,4-D | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| 2,4-MCPA | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| 2,4-MCPB | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dichlorprop | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fénoprop | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluazifop butyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Mécoprop | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Triclopyr | <0,02 µg/L | 0,1 | | |



**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES CARBAMATES** | | | | |
| Carbendazime | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorprophame | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Fenoxycarbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Indoxacarbe | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Iprovalicarb | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Propamocarbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Prophame | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Prosulfocarbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pyrimicarbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Triallate | <0,010 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES DIVERS** | | | | |
| Aclonifen | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Aminopyralid | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Bénalaxyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Benfluraline | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Benoxacor | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Bentazone | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Bifenox | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Bixafen | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Bromacil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Bupirimate | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Carfentrazone éthyle | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorantraniliprole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chloridazone | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chlormequat | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorothalonil | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Clethodime | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Clomazone | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Clopyralid | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Cloquintocet-mexyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Clothianidine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cycloxydime | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Cyprodinil | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Cyprosulfamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diflufénicanil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diméfuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diméthomorphe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diquat | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Dithianon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dodine | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Ethofumésate | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Fenpropidin | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fenpropimorphe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flonicamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluazinam | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flumioxazine | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Fluquinconazole | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Flurochloridone | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Fluroxypir | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluroxypir-meptyl | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Flurtamone | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluxapyroxad | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fosetyl-aluminium | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Glufosinate | <0,03 µg/L | 0,1 | | |
| Glyphosate | <0,03 µg/L | 0,1 | | |
| Imazamox | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Imidaclopride | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Iprodione | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Isoxaflutole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Lenacile | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Mefenpyr diethyl | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Mepiquat | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Métalaxyle | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Métaldéhyde | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Metrafenone | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Norflurazon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Oxadixyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Oxyfluorfene | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Pencycuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pendiméthaline | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Pinoxaden | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Prochloraze | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pyriméthanil | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Quinoxyfen | <0,010 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Spirotetramat | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Spiroxamine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tébufénozide | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Tétraconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Thiaclopride | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Thiamethoxam | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Total des pesticides analysés | <SEUIL µg/L | 0,5 | | |
| Trifluraline | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS** | | | | |
| Bromoxynil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Bromoxynil octanoate | <0,030 µg/L | 0,1 | | |
| Dicamba | <0,04 µg/L | 0,1 | | |
| Dinoterbe | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pentachlorophénol | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES ORGANOCHLORES** | | | | |
| Aldrine | <0,010 µg/L | 0,03 | | |
| Dieldrine | <0,010 µg/L | 0,03 | | |
| Dimétachlore | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Endosulfan alpha | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Endosulfan béta | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Endosulfan total | <0,020 µg/L | 0,1 | | |
| HCH alpha | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <SEUIL µg/L | 0,1 | | |
| HCH béta | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| HCH delta | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 µg/L | 0,1 | | |
| Heptachlore | <0,010 µg/L | 0,03 | | |
| Hexachlorobenzène | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Oxadiazon | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES** | | | | |
| Bromophos éthyl | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorfenvinphos | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorméphos | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Dichlorvos | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Ethephon | <0,1 µg/L | 0,1 | | |
| Fenthion | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Fosthiazate | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Phosmet | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Phoxime | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pyrimiphos méthyl | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES PYRETHRINOIDES** | | | | |
| Acrinathrine | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Bifenthrine | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Cyperméthrine | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Deltaméthrine | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Lambda Cyhalothrine | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Perméthrine | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Phenothrine | <0,050 µg/L | 0,1 | | |
| Piperonil butoxide | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES STROBILURINES** | | | | |
| Azoxystrobine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Dimoxystrobine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fluoxastrobine | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Pyraclostrobine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Trifloxystrobine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PESTICIDES SULFONYLUREES** | | | | |
| Amidosulfuron | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Flazasulfuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Foramsulfuron | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Metsulfuron méthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Nicosulfuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Prosulfuron | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Rimsulfuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Thifensulfuron méthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tribenuron-méthyle | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Tritosulfuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES TRIAZINES** | | | | |
| Atrazine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cybutryne | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flufenacet | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Hexazinone | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Métamitrone | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Métribuzine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Simazine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuméton | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuthylazin | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Terbutryne | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES TRIAZOLES** | | | | |
| Aminotriazole | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Bromuconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Cyproconazol | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Difénoconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Epoxyconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fenbuconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Florasulam | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Fludioxonil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flutriafol | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Metconazol | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Myclobutanil | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Penconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Propiconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tébuconazole | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Thiencarbazone-methyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES TRICETONES** | | | | |
| Mésotrione | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Sulcotrione | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Tembotrione | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **PESTICIDES UREES SUBSTITUEES** | | | | |
| Chlortoluron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diflubenzuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Ethidimuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Fénuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Isoproturon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Linuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Métobromuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Monuron | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Trinéxapac-éthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION** | | | | |
| Bromoforme | 1,3 µg/L | 100 | | |
| Chlorodibromométhane | 2,6 µg/L | 100 | | |
| Chloroforme | 1,6 µg/L | 100 | | |
| Dichloromonobromométhane | 1,4 µg/L | 100 | | |
| Trihalométhanes (4 substances) | 6,9 µg/L | 100 | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL** | | | | |
| Température de mesure du pH | 22,6 °C | | | |
| **MÉTABOLITES PERTINENTS** | | | | |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,01 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine-déisopropyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine déséthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chloridazone desphényl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chloridazone méthyl desphényl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Chlorothalonil R417888 | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flufenacet ESA | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| N,N-Dimethylsulfamide | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| OXA alachlore | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Simazine hydroxy | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuméton-désethyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE** | | | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| 1-(4-isopropylphenyl)-urée | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| 3,4-dichloroaniline | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| AMPA | <0,03 µg/L | 0,1 | | |
| Desméthylisoproturon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Desmethylnorflurazon | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Diméthachlore OXA | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Flufénacet OXA | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| Heptachlore époxyde | <0,020 µg/L | 0,03 | | |
| Heptachlore époxyde cis | <0,010 µg/L | 0,03 | | |
| Heptachlore époxyde trans | <0,010 µg/L | 0,03 | | |
| Ioxynil octanoate | <0,010 µg/L | 0,1 | | |
| Pyridafol | <0,05 µg/L | 0,1 | | |
| Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0,02 µg/L | 0,1 | | |
| **MÉTABOLITES NON PERTINENTS** | | | | |
| Chlorothalonil R471811 | <0,05 µg/L | | | |
| Diméthénamide ESA | <0,02 µg/L | | | |
| Diméthénamide OXA | <0,02 µg/L | | | |
| ESA acetochlore | <0,02 µg/L | | | |
| ESA alachlore | <0,02 µg/L | | | |
| ESA metazachlore | <0,02 µg/L | | | |
| ESA metolachlore | <0,02 µg/L | | | |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,02 µg/L | | | |
| OXA acetochlore | <0,02 µg/L | | | |
| OXA metazachlore | <0,02 µg/L | | | |
| OXA metolachlore | <0,02 µg/L | | | |

## CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00132974)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 25 août 2025
Pour le Directeur de la Délégation
départementale de la Dordogne,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Jean François VAUDOISOT