CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation Départementale de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CAMPAGNE (mairie@campagne-en-perigord.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE DES EAUX (m.raymond@rde24.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX

Prélèvement	**00134211**	**Commune**	**CAMPAGNE**
Unité de gestion	0685 REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX	**Prélevé le :**	**lundi 22 septembre 2025 à 09h56**
Installation	UDI 000091 CAMPAGNE	**par :**	LUCILE FAURE
Point de surveillance	0000000112 BOURG	**Type visite :**	DD
Localisation exact	Robinet mairie	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Température de l'eau	20,1 °C			
Chlore libre	0,42 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type de l'analyse : DNO3 Code SISE de l'analyse : 00136176 Référence laboratoire : 250922042607011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	30 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<10 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7,4 unité pH		de 6,5 à 9	
MINERALISATION				
Conductivité à 25°C	390 µS/cm		de 200 à 1100	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	0,02 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO3)	4,5 mg/L	50		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de mesure du pH	18,8 °C			

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00134211)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 29 septembre 2025
Pour le Directeur de la Délégation départementale de la Dordogne,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Jean François VAUDOISOT

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****