CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Délégation Départementale de la Dordogne
Pôle Santé Environnement

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE CAMPAGNE (mairie@campagne-en-perigord.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - REGIE DES EAUX (m.raymond@rde24.fr)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX

Prélèvement	**00136773**	**Commune**	**CAMPAGNE**
Unité de gestion	0685 REGIE DEPARTEMENTALE DES EAUX	**Prélevé le :**	**mercredi 03 juin 2026 à 09h56**
Installation	UDI 000091 CAMPAGNE	**par :**	LUCILE FAURE
Point de surveillance	0000000112 BOURG	**Type visite :**	DD
Localisation exact	Robinet toilettes mairie	**Type d'eau :**	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Température de l'eau	20,8 °C			
pH	7,2 unité pH			
Chlore libre	0,59 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,60 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE RECHERCHE COULOUNIEIX 2401

Type de l'analyse : AESU Code SISE de l'analyse : 00138738 Référence laboratoire : 260603023787011

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<10 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Bact. et spores sulfito-rédu.	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,5 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	27,3 °f			
Titre hydrotimétrique	29,9 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	11 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	548 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	6,1 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L		0,1	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,1 mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	5,1 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,5 mg(C)/L		2	
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Bromoforme	1,5 µg/L	100		
Chlorodibromométhane	3,9 µg/L	100		
Chloroforme	1,5 µg/L	100		
Dichloromonobromométhane	2,5 µg/L	100		
Trihalométhanes (4 substances)	9,4 µg/L	100		

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00136773)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Périgueux le 15 juin 2026
Pour le Directeur de la Délégation départementale de la Dordogne,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Jean François VAUDOISOT

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****